


Питања и одговори

у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке мале вредности радова, адаптација подрумских просторија са санитарним чворовима број 27/2016

Питање 2.

Да ли нам можете доставити шеме за позиције грађевинске столарије позиције б у предмелу.

Одговор 2.



Питање 3.

У предмeру браварских радова немају количине за позиције бр. 7-1 и 7-2. Да ли можете направити исправку документације?

Одговор 3.

Наручилац је већ одговорио на ово питање и изменио конкурсну документацију.

Питање 4.

У предмeру електро радова молимо Вас да наведете који тачно кабл захтевате (димензије и ознака) као и које су просечне дужине истих по комаду сијаличног места. Да ли ова позиција обухвата набавку и монтажу расветних тела?

Одговор 4.

Захтевамо кабл N2XH-J-3X1,5. Укупна дужина кабла за сва сијалична места је 150 метара. Ова позиција не обухвата набавку и монтажу расветних тела.