




ДИРЕКТОРАТ
ЦИВИЛНОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



Питања и одговори

у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке добра – набавка и уградња ПП опреме за систем салу са ПП централом број 10/2017

Питање 1.

У конкурсној документацији за ЈНМВ бр 10/2017 „Набавка и уградња ПП опреме за систем салу са ПП централом“, у додатним условима (кадровски капацитет стр.5 конкурсне документације) тражи се да понуђач има најмање једно радно ангажовано лице, са четвртим степеном стручне спреме, са сертификатом о стручној оспособљености заваривача, поступак заваривања 111 и 311.

Молимо Вас да још једанпут размотрите сврху овог додатног услова, обзиром да се у пракси повезивање цевне арматуре и уређаја стабилног система за аутоматско гашење пожара изводи искључиво путемцевних навоја и прирубничким везама.

Молимо Вас да избаците овај додатни услов из конкурсне документације јер се са њим само отежава и компликује потенцијално квалитетним добављачима његово испуњење, без икакве потребе за тим.

Одговор 1.

Поштовани, Наручилац је одлучио да избаци овај додатни услов из Конкурсне документације за јавну набавку добра - Набавка и уградња ПП опреме за систем салу са ПП централом, број 10/2017. Наручилац ће објавити пречишћени текст Конкурсне документације.