



ДИРЕКТОРАТ  
ЦИВИЛНОГ  
ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

### Питања и одговори

**у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке мале вредности  
услуге – ФТО и ППЗ ДЦВ, број 6/2017**

**Питање 10.**

Колика је површина објекта који се обезбеђује и колико има спратова?

**Одговор 10.**

Укупна површина објекта је 3.070 m<sup>2</sup>, објекат има подрум, приземље и четири спрата.

**Питање 11.**

Да ли постоје додатни (помоћни) објекти, и колика је њихова површина?

**Одговор 11.**

Не постоје додатни (помоћни) објекти.

**Питање 12.**

Колико у објекту има ПП апарата, које су врсте, и у каквом су стању (да ли је вршена редовна контрола, технички прегледи и сервисирање)?

**Одговор 12.**

У објекту има 36 нових апарата (S-6A, S-9A, S1A).

**Питање 13.**

Да ли у објекту постоји хидрантска мрежа?

**Одговор 13.**

У објекту постоји хидрантска мрежа.