

КОНТРОЛНА ЛИСТА КЛ-021-01/01

**ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ И
КЛИМАТИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА**

*Позитивно мишљење Координационе комисије дато на седници одржаној ...

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је ова контролна листа саставни део

Предмет инспекцијског надзора	Електроенергетски и климатизациони систем
Објект инспекцијског надзора	SMATSA доо

1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	ДА	НЕ	N/A	N/C
1.1 Да ли је ажуран сет документације о одржавању доступан особљу које одржава систем/уређај?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Да ли је документација о одржавању ажурирана у складу са недавним променама (које су пријављене ДЦВ-у)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Да ли документација за систем/уређај садржи процедуре периодичног превентивног одржавања?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. ОДРЖАВАЊЕ	ДА	НЕ	N/A	N/C
2.1 ТРАФОСТАНИЦА				
Објект	Стање крова – задовољавајуће?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Стање громобранске заштите – задовољавајуће?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Пристап објекту – контролисан?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Атести – ажурни?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ревизија трафостанице – урађена?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Годишњи технички преглед – урађен?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.2 АГРЕГАТСКА СТАНИЦА					
Дизел-агрегат	врста				
	ознака				
	снага				
проба агрегата	месечна проба – редовна?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
време прекида	до 15 секунди	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сигнализације на монитору или табли аутоматике – без аларма?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
дневни резервоар горива – допуњен?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Атести – ажурни?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Годишњи технички преглед – урађен?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 СТАНИЦА БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА					
UPS	врста				
	ознака				
	снага				
Време аутономије	15мин	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стање акумулаторских батерија – задовољавајуће?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Атести – ажурни?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Годишњи технички преглед – урађен?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4 СТАНИЦА ЈЕДНОСМЕРНОГ НАПАЈАЊА 48V					
Ознака, произвођач					
снага, струја, напон					
Редовна визуелна провера сигнализације алармних стања – урађена?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.5 КЛИМАТИЗАЦИОНА СТАНИЦА				
Ознака, произвођач				
Редовна превентивно одржавање – урађено?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Уговори са екстерним пружаоцима услуга одржавања – ажурни?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. УЧИНАК БЕЗБЕДНОСТИ	ДА	НЕ	N/A	N/C
3.1. Да ли је редовност и поузданост услуга у границама прихватљивог? • Месечни извештај одељења (тачка 3.13.3 из CNS.INS.003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ПРОМЕНЕ У ФУНКЦИОНАЛНОМ СИСТЕМУ	ДА	НЕ	N/A	N/C
4.1 Ако је било промена везаних за трафостаницу, агрегат, UPS, које могу да имају утицај на безбедност обављања делатности или пружања услуга, да ли је ДЦВ обавештен о променама по прописима?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДОГАЂАЈА	ДА	НЕ	N/A	N/C
5.1.Ако је било отказа на овом систему/уређају који спадају у догађаје који подлежу пријављивању, да ли су пријављени по прописима?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. ОБУКА ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА	ДА	НЕ	N/A	N/C
4.1 Да ли ваздухопловно техничко особље присутно на локацији има важећу дозволу, овлашћења као и посебно оспособљење за овај уређај?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N/A – Није примењиво (not applicable)

N/C – Није проверавано (not checked)

Напомена:

Објекат инспекцијског надзора /
Присутно/а лице/а:

Инспектор/и:
