



ДИРЕКТОРАТ
ЦИВИЛНОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



Питања и одговори

у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова,
реконструкција-инвестиционо одржавање пословног простора Директората
цивилног ваздухопловства РС, бр. ЈН 12/2015

Питање 4.

Страна 59/70

12,0 Ролетнарски радови

ставка 1,0

Шта подразумева 1 ком? Да ли само једна ролетна од укупно 7 има електро мотор?

Одговор 4.

Само једна ролетна од укупно 8 ($7+1=8$) има електромотор.

Исто важи и за ставку бр. 2 Само један пакет ролетни од укупно 12 је опремљен електромотором.

Питање 5.

Страна 60/70

ставка 4/0

Макс. димензија ширине Випол ролетне без ел. мотора је 2400 мм? Да ли на свим ролетнама ширине веће од 2400 мм рачунати и електромотор?

Одговор 5.

Не. Ролетне које нису специфициране са електромотором а веће су од 2400 мм изводиће се као две ролетне постављене једна уз другу димензије половине распона.