

Питања и одговори

у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова,
реконструкција-инвестиционо одржавање пословног простора Директората
цивилног ваздухопловства РС, бр. ЈН 12/2015

Питање 14.

За групу радова 11. Молерско фарбарски радови-позиција 3- није дефинисан интензитет боје (светла/средње тамна/тамна) за 3 под позиције: Тип JUPOL GOLD, OIKOS и AKRILNE BOJE. Уколико није познат тај податак, да ли нам можете саопштити колика су средства планирана за наведене врсте материјала. За под позитицију 4 исте позиције 3 – Израда молерске технике, није дефинисана врста молерске технике. Уколико није познат тај податак, да ли нам можете саопштити колика су средства планирана за наведене врсте материјала?

Одговор 14.

Интезитет боја и класу Jupol gold су светле нијансе.

Интезитет боја у класи Oikos i Akrilne боје су средње тамне нијансе.

За молерске технике, предвиђене су три врсте:

1. Ferromicaseo/iron finish око 20 m²
2. Coccio Antico око 130 m²
3. Ottocento око 200 m²

Немамо података колика су средства планирана за наведене врсте.

Питање 15.

За групу радова 4 Столарски радови-позиција 11, није једнозначно дефинисана због описа „по потреби“. На основу тога тумачимо да се не поправљају сва врата у истом обиму поправке, већ на некима може бити само замењен шилд, а на некима све набројано. Због неуједначености захтева за сва врата, да ли нам можете дати податак колика су средства планирана за наведену позицију?

Одговор 15.

На свим 15 комада врата је предвиђена замена друкера и шилдова, замена брава и поправка завршне обраде. Такође се тих 15 врата не затварају како би требало. Извођач треба да процени да ли морају да се анпасују или је довољно извршити само штеловање.

Немамо података колика су средства планирана за наведене врсте.

Питање 16.

Да ли нам можете саопштити процењену вредност јавне набавке?

Одговор 16.

Према члану 61 став 2 ЗЈН наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

Питање 17.

За додатни услов Референтна листа-да ли се прихватају као доказ испуњења 3 Уговора о извођењу грађевинских радова из 2013. и 2014. године који су склопљени са једним правним лицем?

Одговор 17.

Прихвата се обзиром да у конкурсној документацији стоји за три правна лица, није наглашено различита.