



ДИРЕКТОРАТ
ЦИВИЛНОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

8/8-02-0001/2016-0011

29. 03. 2016.

Редни број ЈН - 5/2016

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА
СИСТЕМА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ**

У Београду, дана 28. марта 2016. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке добра - набавка и уградња клима система у пословном простору (број 8/8-02-0001/2016-0002 од 7. марта 2016. године) и Решењем о образовању Комисије за јавну набавку добра - набавка и уградња клима система у пословном простору (број 8/8-02-0001/2016-0003 од 7. марта 2016. године),

Комисија за јавну набавку добра - набавка и уградња клима система у пословном простору објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добра – набавка и уградња клима система у пословном простору
Редни број ЈН 5/2016

1. У Конкурсној документацији за јавну набавку добра – набавка и уградња клима система у пословном простору, Редни број ЈН 5/2016, у делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 Предмер и предрачун машинских радова, подтачка 2. Предмер и предрачун радова, део А1 Климатизација, тачка 1.1 FM57АН U32, у колони „Kol. NoU“, на страни 40, број „5“ замењује се бројем „6“.

2. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део А1 Климатизација, тачка 2.1 MS07SQNW0 – зидна јединица, у колони „Kol. NoU“, на страни 41, број „17“ замењује се бројем „15“.

3. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део А1 Климатизација, тачка 2.2 MS09SQNB0 – зидна јединица, у колони „Kol. NoU“, на страни 41, број „4“ замењује се бројем „6“.

4. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део А1 Климатизација, тачка 2.3 MS12SQNB0 – зидна јединица, у колони „Kol. NoU“, на страни 42, број „16“ замењује се бројем „20“.

5. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део А1 Климатизација, тачка 2.4 MS18SQNC0 – зидна јединица, у колони „Kol. NoU“, на страни 42, број „15“ замењује се бројем „14“.

6. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део А1 Климатизација, на страни 42, тачка 3 мења се и гласи:

”



3	Split sistem				
3.1	<p>Unutrašnja jedinica split sistema zidne izvedbe (bele boje) i spoljna jedinica split sistema. P18EL Tehničke karakteristike: Qh ukupno = 5,0 Kw Priključna snaga: N ukupno = 1,56 Kw / 1/220-240V/50 Hz EER: 3,20 (100% opterećenja) Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST, 46 %RH Qg ukupno = 5,8 Kw N ukupno = 1,61 Kw / 1/220-240V/50 Hz COP: 3,60 (100% opterećenja) Tv = 7°C ST Tp = 20°C ST Radno područje: grejanje: od -15° do 24° C Radno područje: hladjenje: od -10° do 48° C Nivo zvučnog pritiska: 53 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice Dimenzije ukupno: WxHxD (mm) = 770x545x288 Težina ukupno: 34 kg</p>	kom.	1		
3.2	<p>Unutrašnja jedinica P18EL – zidna jedinica Qh = 5,0 Kw Tv = 35°C Tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 5,8 Kw Tv = 7°C ST Tp = 20°C ST VZ = 900/660 m3/h N = 20 W – 1/220-240 v/ 50 Hz Dimenzije: ŠxVxD = 1090x330x248 Težina: 14,5 kg Freon: R-410A Nivo zvučnog pritiska: standard / niža brzina 40/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:</p>	kom.	1		

”

7. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део А1 Климатизација, на страни 43, тачка 5 Цевни развод и пуштање у погон, у колони „Kol.NoU“ мења се и гласи:

5.1	<p>Bakarne cevi za gasnu i tečnu fazu rashladnog fluida, sa svim materijalom za montažu i vezu spoljne i unutrašnjih jedinica sistema, u kompletu sa polietilenskom izolacijom sa parnom branom klase B1.</p>				
	Ø6.35 mm	m	383		
	Ø9.52 mm	m	535		



5.2	Ø12.7 mm	m	165		
	Ø19.1 mm	m	317		
	Isporuка i montaža komunikacionog kabla LY-CY 4x0.75 između spoljnih i unutrašnjih jedinica, kao i za centralnu kontrolu.	m	1020		
5.3	Isporuка i montaža међуveznog kabla N2XH 5x1.5mm ² između spoljnih i unutrašnjih jedinica.	m	1135		

”

8. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део А1 Климатизација, тачка 6.1 PMBL5620, у колони „Kol. NoU“, на страни 44, број „9“ замењује се бројем „10“.

9. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део А1 Климатизација, тачка 6.2 Испорука и уградња дистрибутивних боксева за двоцевни систем Multi splita, производ „LG“ – Ј. Кореја или сл. истих карактеристика, за ставку „PMBD3630“, у колони „Kol. NoU“ на страни 44, број „12“ замењује се бројем „13“.

10. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.6 подтачка 2. Предмер и предрачун машинских радова, део Избор клима уређаја, на страни 54, табела „Odabir opreme – Single split sistema“ мења се и гласи:

”

ODABIR OPREME - Single i multi split sistema

Prizemlje									
Broj	Naziv	Qos	Qlat	Quk	Model	Qhl	Qgr	Br.	Quk.h
(-)	(-)	[W]	[W]	[W]	(-)	[W]	[W]	kom	[W]
1	13-Kancelarija	3896	165	4061	LG P18EL(S)	5000	5800	1	5000

(S)-oznaka za single split jedinicu ; (M)-oznaka za multi split jedinicu

Aneks 1 Sprat									
Broj	Naziv	Qos	Qlat	Quk	Model	Qhl	Qgr	Br.	Quk
(-)	(-)	[W]	[W]	[W]	(-)	[W]	[W]	kom	[W]
1	Kancelarija A2	1954	190	2084	M5095QN80 (M)	2600	2900	1	2600
2	Kancelarija A3	2566	195	2761	MS125QN80 (M)	3500	3900	1	3500
3	Kancelarija A4	2565	195	2760	MS125QN80 (M)	3500	3900	1	3500
4	Kancelarija A5	1579	65	1644	M5095QN80 (M)	2600	2900	1	2600
5	Kancelarija A6	2574	195	2769	MS125QN80 (M)	3500	3900	1	3500
6	Kancelarija A7	2557	190	2687	MS125QN80 (M)	3500	3900	1	3500

(S)-oznaka za single split jedinicu ; (M)-oznaka za multi split jedinicu

11. У делу 15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви, тачка 1.7 подтачка 1. Основа приземља - диспозиција опреме, на страни 83, мења се скица како следи:

”

