



ДИРЕКТОРАТ
ЦИВИЛНОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Питања и одговори

у вези са конкурсном документацијом у поступку набавка и уградња LED расвете за пословни простор број 10/2016

Питање 4.

У техничкој спецификацији радова на страни 25. у делу демонтажних радова кажете да се врши демонтажа постојећих флуо светиљки растера 595x595мм, а у делу монтажних радова наводите да се врши набавка и уградња нових лед панела растера 600x600мм. Искуствено зnamо да уколико се постојећи спуштени Армстронг плафон не мења новим са растером 600x600, тражени панел неће моћи да се угради на метсу светиљке која се демонтира. Да ли се постојећи армстронг плафон мења новим са растером 600x600mm?

Одговор 4.

Постојећи армстронг плафон се не мења новим са растером 600x600 mm.

Питање 5.

Уколико је одговор на претходно питање негативан, да ли Наручилац остаје при траженом захтеву за димензије растера светиљки, или је ипак потребна светиљка растера 595x595мм?

Одговор 5.

Наручилац остаје при траженом захтеву за димензију растера светиљки.

Питање 6.

Да ли се нови ЛЕД панели повезују на постојеће каблове, или је неопходно извући нове каблове за напајање ЛЕД панела?

Одговор 6.

Нови ЛЕД панели се повезују на постојеће каблове.