

## Питања и одговори

у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке мале вредности добра  
- Набавка и уградња опреме за проширење постојећег система видео надзора у  
пословном објекту на адреси Скадарска бр. 23 и 23/1

број 28/2019

### Питање 9

Сагласно могућности наведеној у Конкурсној документацији, са вашим представницима смо обишли објекат: предвиђене локације камера, могуће трасе за постављање инсталационих каблова и позиције за смештај активне опреме.

Током обиласка констатовано је следеће:

- (а) у рек орману КО2 нема довољно места за смештај предвиђене опреме (2 x patch panel switch и UPS висине 2U);
- (б) између рек ормана КО2 и сервер сале не постоји оптичка веза (FO линк) која би се, сагласно опису датом у конкурсној документацији, користила за повезивање switch-ева на које треба конектовати камере са снимачима (NVR-овима) који су смештени у сервер сали;
- (в) израда FO link-а неопходног за повезивање switch-ева и NVR-ова није специфицирана, нити у табели МАТЕРИЈАЛ, нити у табели РАДОВИ у делу Конкурсне документације који се односи на Партију 2.

На основу наведеног тражимо да Наручилац у Конкурсној документацији јасно и недвосмислено дефинише:

- (1) Локацију и простор за смештај активне опреме (2 patch panel-а, 2 switch-а и UPS-а)
- (2) Материјал и радове који су неопходни да се оствари оптичка веза између локације активне опреме (switch-еви) и сервер сале (где треба поставити NVR-ове) јер без те везе не може довести систем видео надзора за Партију 2 у функционално стање.

### Одговор 9

Локације је КО2 орман. Има довољно места у КО2 у орману. Наиме има пар patch panel-а који су свакако вишак и избацивањем истих, простор ће бити ослобођен.

Наручилац је одлучио да измени Конкурсну документацију, тако да су додате ставке 17. и 18. у делу 1. Материјал, за партију 2 и тачка 16. у делу 2. Радови.